

質問書

工事番号：第53号
工事名：五戸中学校改築工事

番号	図面番号 資料頁	質問事項	内容	回答
32	五戸中学校改築工事_建築図（2） S12-011・013・018・201 五戸中学校改築工事_建築図（1） A12-015 五戸中学校改築工事_機械設備図 M12-032	地中梁リスト・大梁リスト(1)図の梁貫通スリーブの数量について	意匠・機械設備図では記載がございませんが、構造図の梁貫通補強リスト数量のみと考えてよろしいでしょうか。 設備スリーブで追加数量がございましたら、御指示下さい。	■資料09資料_梁貫通補強リストを添付します。図面内のリストではなく今回添付したリストで積算して下さい。
85	五戸中学校改築工事_建築図（1） A12-119	AD-103の方立について	建具詳細図に建築工事の記載がございますが、寸法の記載が無く不明です。 □-125×75×t3.2程度と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	質疑5回目(20260626㊦（意匠）)のNo.45で回答済み