

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		【新設共通】	
		(躯体)	
83	AT-011 A12-020	土間ピット下の地業工事について、下記の通り と考えて宜しいでしょうか。 ・床下防湿層:ポリエチレンフィルム厚さ0.15 mm ・砂利地業:再生クラッシャランt150	床下防湿層は不要です 砂利地業は再生クラッシャランt=150でよろしいです
		【渡り廊下(A)】	
		(躯体)	
84	S12-009	軸組図dX1通りに於いて、2Fの壁の中間にス リットの記載が見受けられますが、水平部分の スリット材やスリット差し筋はW15側を基準に 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです