

令和8年7月14日

回答書

工事番号：第53号
工事名：五戸中学校改築工事

番号	図面番号 資料頁	質問事項	回答
1	A12-126 A12-127 A12-129	—	外部スロープ、外部階段のステンレス製手すりの高さH750をH850に訂正。 スロープ、階段の始点部分を300mm延長する。 ※確認申請に係る変更