

質問に対する回答書

事業名：五戸町多目的グラウンド新設工事公募型プロポーザル

番号	質問事項	内容	回答
1	参加資格要件	参加資格要件（４）過去５年以内の全ての施工実績を有する者の中の官公庁が発注するJFA公認ロングパイル人工芝サッカー場（施工面積8,000㎡を超）の施工実績は、プロポーザル公告日令和８年３月17日を起算とした５年以内という認識でよろしいでしょうか。	令和８年３月17日を起算とした５年以内の施工実績で構いません。
2	人工芝仕様書	ロングパイル人工芝舗装工特記仕様書に記載の規格及び要項に該当するメーカー及び製品は、株式会社住ゴム産業製品ハイブリットターフEX-IIに限定されます。他メーカーの製品は認めず製品指定ということでしょうか。	「株式会社住ゴム産業製品ハイブリットターフEX-II」を想定しているため、製品指定させていただきます。
3	着工の時期について	全体の工程を把握するために現地着工は、いつから可能になりますか。	契約予定事業者を選定した後、速やかに仮契約を締結し、５月上旬に本契約締結の見込みとなっておりますので、現地着工はそれ以降であれば可能となります。
4	本工事の正式名称について	五戸町多目的グラウンド新設工事として発注されていますが、仕様書の１工事名で五戸町ひばり野西人工芝多目的グラウンド新設工事となっています。どちらが正しいでしょうか。	仕様書における名称を訂正し、「五戸町多目的グラウンド新設工事」とさせていただきます。
5	備品について	サッカーゴール等の備品については、記載がありませんので別途と考えてよろしいでしょうか？	サッカーゴール、コーナフラッグ、ベンチ、スコアボード等の施設内における備品については、本工事には含めずご提案ください。なお、サッカーゴール等の設置については、多目的グラウンドの性質上埋込による固定式を想定しておりませんので、施工提案の際の参考としてください。

質問に対する回答書

事業名：五戸町多目的グラウンド新設工事公募型プロポーザル

番号	質問事項	内容	回答
6	プロジェクターについて	プレゼンで使用できるプロジェクターのメーカー、機種とPC接続種類を教えてください。	プロジェクター等については、次のとおりです。 メーカー、機種：EPSON EB-992F PC接続種類：HDMI 接続 ※なお、HDMI ケーブル及びPC接続電源については、町において準備します。
7	照明工事	既存照明設備の電源を流用可能と考えてよろしいでしょうか。	既存照明設備の電源利用を想定しております。
8	付帯施設工事	既存手洗い場の改修は見込まれないと考えてよろしいでしょうか。	手洗い場については既存利用を想定しておりますが、好ましい改修案等ございましたらご提案ください。
9	その他	設計、工事工程が厳しいこともあり、最優秀提案事業者通知後の契約前にての官公庁手続き、事前準備は可能の考慮にてよろしいでしょうか。	契約予定事業者を選定した後、速やかに仮契約を締結し、5月上旬に本契約締結の見込みとなっております。本契約前に対応可能な準備であればお進め下さい。
10	その他	中東情勢の状況によっては、主要資材の高騰が考えられます。価格変動の際には、別途協議の考慮にてよろしいでしょうか。	状況を踏まえて協議させていただければと思います。
11	その他	様式第6号 企画及び技術提案書(1)～(4)につきましては、記載する内容を各1枚にするべきでしょうか。または、枚数を増やしてもよろしいでしょうか。	記載する内容につきましては、枚数を増やしていただいても構いません。